

Faktor primárnej energie a Faktor emisií CO₂

Hodnoty faktora primárnej energie (fPE) a faktora emisií CO₂ (fECO₂) spoločnosti SOUTHERM, s.r.o. vypočítané v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 308/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom.

Prevádzka	Názov sústavy CZT	Hodnota fPE	Hodnota fECO ₂
SOUTHERM, s.r.o.	CZT Mlyny	0,514	0,300
	CZT Západ	0,680	0,330